

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На втором этаже расположены: коррекционный зал, имеются дефекты на оконных рамах (отходит покрытие), что не соответствует п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; средне-старшая группа, имеются дефекты в покрытии стен (трещины) в групповой, что не соответствует п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; старше-подготовительная группа, имеются дефекты в оконных рамах (отходит покрытие), что не соответствует п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; группа детей со сложным дефектом; кабинет заведующего; 2 кабинета дефектолога.

Каждая детская группа обеспечена набором групповых помещений. Состав групповой ячейки группа детей со сложным дефектом: игровая – 41,8 кв. м, спальная – 5,4 кв. м, раздевалка – 1,32 кв. м, туалетная – 3, 96 кв. м; группа младше-средняя: игровая, совмещенная со спальней – 29,3 кв. м, раздевальная – 2,49 кв. м, туалетная – 15,6 кв. м; группа средне-старшая: игровая – 51,7 кв. м, спальная – 40,9 кв. м, раздевальная – 12,1 кв. м, туалетная – 15,6 кв. м; группа старше-подготовительная: игровая – 52,0 кв. м, спальная – 26,9 кв. м, туалетная – 3,96 кв. м, раздевальная – 12, 1 кв. м. Площади помещений групповых ячеек соответствуют гигиеническим нормативам.

В раздевальных оборудованы промаркированные индивидуальные шкафы для верхней одежды, скамьи. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Имеются отдельные шкафы для верхней одежды сотрудников.

Оборудование основных помещений пребывания детей учитывает гигиенические требования. Детские столы и стулья приобретены по числу детей в группах. Имеющаяся мебель соответствует антропометрическим показателям воспитанников, имеется цветовая маркировка согласно с ростовой группой.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для дневного сна детей предусмотрены стационарные и ярусные кровати.

Кровати соответствуют росту детей. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе.

Воспитанники обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Запас постельного белья, полотенца по четыре комплекта на одного ребенка, наматрасников по два комплекта.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон с гибким шлангом. В туалетных установлено: группа детей со сложным дефектом - по 3 раковины и по 3 унитаза, 1 душевой поддон; группа младше-средняя - по 2 раковины и по 2 унитаза, 1 душевой поддон; группа средне-старшая – по 3 раковины и по 3 унитаза, 1 биде; группа старше-подготовительная - по 3 раковины и по 3 унитаза, 1 душевой поддон. В туалетных групп имеется достаточное количество санитарно-технических приборов.

Личная гигиена детей соблюдается: имеются туалетное мыло и туалетная бумага.

В туалетных помещениях каждой группы установлены настенные вешалки с индивидуальными полотенцами.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, хранится упорядоченно с соответствующей маркировкой в шкафах в санитарных узлах, исключая доступ к ним детей. Так же присутствует отдельное помещение для разведения и хранения дезинфицирующих веществ на первом этаже в санитарном узле для сотрудников.

Умывальники установлены: - на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста; - на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Питание детей организовано в столовой на первом этаже с моечной для столовой посуды: установлено по 2 раковины для посуды, посудомоечная машина, шкафы, сушилки для столовой посуды, резервный водонагревательный прибор, имеются дефекты на потолке (протечка), что не соответствует п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Столовые приборы хранят в кассетах. Моечные ванны вымерены по объёму, промаркированы. Запас чистой ветоши имеется.

На лестничном пролете на стене между 1 и 2 этажами имеется дефект стены (трещины и подтеки), что не соответствует п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для пола и стен использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Ежедневная и генеральная влажная уборка проводится качественно, с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. В музыкальном зале имеется шкаф для хранения инвентаря. Санитарно-техническое состояние музыкального зала удовлетворительное.

Игрушки в групповых обрабатываются сотрудниками образовательного учреждения ежедневно.

Стирка белья осуществляется в собственной прачечной, расположенной на 1 этаже здания. Имеются 2 стиральные и 2 сушильные машины, 1 гигиеническая раковина для мытья рук, 2 промаркированных бака для замачивания. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделено место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельных, закрытых шкафах. Выдача постельного белья организована так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем. Так же имеется контракт № 53-СТ/КА-22 от 09.03.2022г. с ООО «Лилия» на оказание услуг по стирке белья и профилактической дезинфекции (камерное обеззараживание), имеется акт о выполнении услуг по контракту.

Медицинский блок по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А.

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» по договору от 04.06.2014г. Для оказания медицинских услуг оборудован медицинский блок. Включает в себя: процедурный кабинет, кабинет врача.

Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Естественное и искусственное освещение помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А.

Помещения дошкольного учреждения имеют естественное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. На оконных проемах оборудованы солнцезащитные устройства (жалюзи, шторы). Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются светодиодные и люминесцентные лампы. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. В физкультурном зале защитная арматура имеется на окнах и светильниках. Москитные сетки на окнах отсутствуют, что не соответствует п. 2.4.13, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся на чердаке и направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Отопление и вентиляция по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А.

В здании централизованное отопление, от городских сетей. Отопительные приборы в групповых – стальные радиаторы, огражденные в помещениях с пребыванием детей съемными решетками, выполненными из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. В

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях входы в здание оборудованы тамбурами. Использование переносных обогревательных приборов не отмечено.

Проветривание осуществляется через оконные проемы в отсутствии детей. Имеются графики проветривания.

Контроль за температурой воздуха предусмотрен во всех основных помещениях пребывания детей, осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного к внутренней стене, на высоте 1м. Имеется акты проверки готовности объекта водоснабжения к эксплуатации в отопительном сезоне 2021-2022 гг. от 31.05.2021г. и 10.06.2021г. Здание оборудовано системами вентиляции с механическим и естественным побуждением. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год согласно контракту с ООО «Огнезащита» № 53-ТРУБ/21-22 от 02.02.2021г., имеется акт на периодическую очистку и проверку вентиляционных каналов.

Водоснабжение и канализация по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления от городских систем. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены все помещения образовательной организации. В помещениях для мытья посуды, на пищеблоке, помещениях медицинского назначения, предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения-водонагреватели с разводкой к моечным ваннам. Техническое состояние водопроводных сетей, канализации, отопления удовлетворительное.

Пищеблок по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А.

Организация имеет в составе помещений пищеблока: кухня с продуктовой кладовой (3 холодильника) и 3 производственные ванны и 1 гигиеническая, помещение для мытья посуды (2 производственных ванны, посудомоечная машина), столовая. Имеется отдельный вход для разгрузки продуктов. Организацию питания детей осуществляется на базе буфета-раздаточной по контракту № 53/пит от 07.12.2021г. с ООО «Столичная Кулинарная Компания». Организатором питания разработано цикличное двухнедельное меню, утвержденное руководителем школы. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы. Тип вентиляции пищеблока общеобменная, приточно-вытяжная. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Питьевой режим организован посредством бутилированной питьевой воды согласно заключенному договору поставки № 224339-А от 11.01.2019г. Кулеры с емкостями, набор чистых одноразовых стаканчиков имеются в каждом учебном кабинете. Декларация о соответствии на поставляемую воду предоставлена. Маркировка с датой разлива воды сохранена, срок реализации воды соблюдается. Акты обработки кулеров предоставлены.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса по адресам: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А.

Режим дня (12-часовое пребывание) с 08.00 до 20.00 для всех групп. Прогулку организуют 2 раза, в первую и во вторую половину дня.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 3-7 лет составляет 50 мин, между занятиями проводится перерыв - 10 минут, в середине занятия проводится физкультминутка.

В режиме дня всех групп предусмотрены музыкальная зарядка, физкультурные минутки, подвижные игры. Физкультурные занятия в группах с детьми проводят 3 раза в неделю. Для детей 5-7 лет один раз в неделю. Занятия организуются на открытом воздухе.

В учреждениях не оказываются платные дополнительные образовательные услуги. Информация для родителей оформлена в полном объеме, вывешена в наглядном виде на стенде.

На момент проведения обследования в учреждении проводятся следующие профилактические мероприятия, направленные на снижение рисков распространения COVID-19: при входах в здание, в туалетах для детей и персонала, в медицинском блоке установлены дозаторы с кожным антисептиком; персонал осуществляет работу в перчатках и медицинских

масках; перед началом работы проводится опрос сотрудников и родителей воспитанников о состоянии их здоровья и термометрия с фиксацией в листе наблюдения; ежедневно проводится текущая уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств (запас в наличии), в каждом помещении установлены бактерицидные установки для обеззараживания воздуха помещений марки «Дезар» и рециркуляторы ламповые.

г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 75, литер А.

Размещение, оборудование и содержание территории по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 75, литер А.

Образовательное учреждение не имеет собственной территории. Расположено на 2-ом этаже жилого здания. Прогулки детей, сбор и вывоз отходов осуществляются на площадке на ул. Марата, д. 79а, литер А. Проведение профилактической дератизации и дезинсекции осуществляется по контракту № ДИД/41-22 от 02.02.2022г. с ООО «ЛЮКС-А». Следов пребывания грызунов не обнаружено.

Здание, помещения, оборудование и их содержание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 75, литер А.

В структуру дошкольной организации входят:

5 групповых ячеек:

- группа для слабовидящих детей – 6 чел.;
- группа для детей со сложным дефектом № 3 – 13 чел.;
- группа для детей со сложным дефектом № 1 – 6 чел.;
- группа для детей раннего возраста № 1 – 2 чел.;
- группа для детей со сложным дефектом № 2 – 2 чел. и служба ранней помощи.

На этаже расположены: музыкальный зал со шкафом для музыкальных инструментов, где имеется дефект на потолке (трещина), что не соответствует п.2.5.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; спортивный зал с кладовой для инвентаря; кабинет психолога; кабинет логопеда; 4 кабинета учителей дефектологов; общая группа; группа социально-бытовой ориентации; медицинский кабинет (кабинет офтальмолога, темная комната); кабинеты раннего возраста; кабинет руководителя структурного подразделения.

В раздевальных оборудованы крючки для верхней одежды, скамьи. Имеются отдельные крючки для верхней одежды сотрудников. Оборудование основных помещений пребывания детей учитывает гигиенические требования. Детские столы и стулья приобретены по числу детей в группах. Имеющаяся мебель соответствует антропометрическим показателям воспитанников.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Дневного сна и питания для детей не предусмотрено, так как группы на данной площадке организации кратковременного пребывания.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены 3 детские раковины и душевой поддон с гибким плангом. В зоне санитарных узлов размещаются 3 унитаза. В туалетных имеется достаточное количество санитарно-технических приборов. В туалетных имеется достаточное количество санитарно-технических приборов.

Имеется отдельный туалет для сотрудников.

Личная гигиена детей соблюдается: имеются туалетное мыло и туалетная бумага. Руки воспитанники вытирают бумажными одноразовыми полотенцами.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, хранится упорядоченно с соответствующей маркировкой в кладовой. Разведение и хранение дезинфицирующих веществ осуществляется на площадке учреждения по адресу: ул. Марата, д. 79а, литер А.

Умывальники установлены: - на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста; - на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из

материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Для пола и стен использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Ежедневная и генеральная влажная уборка проводится качественно, с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. Оборудован музыкально-физкультурный зал с кладовой для инвентаря. Санитарно-техническое состояние музыкально-физкультурного залов удовлетворительное.

Игрушки обрабатываются сотрудниками образовательного учреждения ежедневно.

Медицинский блок по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 75, литер А.

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» Василеостровского района Санкт-Петербурга по договору от 21.08.2020г. Для оказания медицинских услуг оборудован медицинский блок. Включает в себя: кабинет офтальмолога, темная комната. Медицинский блок оборудован медицинским оборудованием и инструментарием. Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Естественное и искусственное освещение помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 75, литер А.

Помещения дошкольного учреждения имеют естественное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. На оконных проемах оборудованы солнцезащитные устройства (жалюзи, шторы). Москитные сетки на окнах отсутствуют, что не соответствует п. 2.4.13, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются люминесцентные и светодиодные лампы.

Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. В физкультурном зале защитная арматура имеется на окнах и светильниках.

Отопление и вентиляция по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 75, литер А.

В здании централизованное отопление, от городских сетей. Отопительные приборы в групповых – радиаторы, не огражденные в помещениях с пребыванием детей съемными решетками, что не соответствует п. 2.7.5, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях входы в здание оборудованы тамбурами. Использование переносных обогревательных приборов не отмечено.

Проветривание осуществляется путем проветривания через оконные проемы в отсутствие детей. Имеются графики проветривания.

Контроль за температурой воздуха предусмотрен во всех основных помещениях пребывания детей. Контроль осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного к внутренней стене, на высоте 1м.

Имеются акты проверки готовности объекта водоснабжения к эксплуатации в отопительном сезоне 2021-2022 гг. от 31.05.2021г. и 10.06.2021г.

Здание оборудовано системами вентиляции с механическим и естественным побуждением. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год согласно контракту с ООО «Огнезащита» № 53-ТРУБ/21-22 от 02.02.2021г., имеется акт на периодическую очистку и проверку вентиляционных каналов.

Водоснабжение и канализация по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 75, литер А.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления от городских систем.

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП