



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Центральному району

191024, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3, тел. (812) 602-14-53,

E-mail: 14@78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района

191024, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3, тел. (812) 602-14-53,

E-mail: 14@78.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 43-1-12/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга "Консультативно-практический центр по реабилитации детей со зрительной патологией" (ГБДОУ детский сад №53 Центрального района Санкт-Петербурга) Центрального района СПб), ИНН 7825430374

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении	внеплановой	выездной проверки
	(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)	(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)
от 11.01.2022 № 43-1-12 в период с 24.01.2022 по 28.01.2022 Ковалевой Екатериной Ренардовной – инспектором отдела надзорной и профилактической работы Центрального района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении помещения детской дошкольной образовательной организации, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79А, лит. А, ул. Марата, д. 75		

(указываются реквизиты Решения, период проведения контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Бухтеева Татьяна Леонидовна Заместитель заведующего по АХР ГБДОУ детский сад № 53 Центрального района СПб

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового	Срок устранения	Отметка о выполнении
-------	---------------------------------------	--	-----------------	----------------------

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	
1.	Этажи здания класса Ф1.1 имеют менее двух эвакуационных выходов	п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	11.01.2023	
2.	Дошкольная образовательная организация не отделена от жилого дома противопожарными перегородками 1-го типа без проемов и не оборудована самостоятельными эвакуационными выходами из здания	п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 5.2.2 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	11.01.2023	
3.	Этажи здания класса Ф1.1 имеют менее двух эвакуационных выходов	п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	11.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Бухтеева Т.Л. Заместитель заведующего по АХР
ГБДОУ детский сад № 53 Центрального района

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

Инспектор ОНДПР Центрального района
управления по Центральному району Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Ковалева Е.Р.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

